

40 km leidinginspectie

Opdrachtgever: Dunea

Opdrachtnemers: Acquaint/GMB

Reden inspectie: risico reductie
bedrijfsvoering

Leiding: ruwwater Bergambacht -
Scheveningen

Materiaal: voorgespannen beton /
gewapend beton

Diameter: 1400-1500mm

Lengte: 40km

Aantal runs: 3 (22km/8km/10km)

Tool: Aquabrella

Uitkomst:

NO DIG | kritieke punten bekend |
nader onderzoek nodig

